


Verband Schweizer
Abwasser- und
Gewässerschutz-
fachleute

Association suisse
des professionnels
de la protection
des eaux

Associazione svizzera
dei professionisti
della protezione
delle acque

Swiss Water
Pollution Control
Association



Europastrasse 3
Postfach
8152 Glattbrugg
sekretariat@vsa.ch
www.vsa.ch
T: 043 343 70 70
F: 043 343 70 71

Eignungsattest

Nr. 2017-01-3018-01

Der Verband Schweizer Abwasser- und Gewässerschutzfachleute (VSA), CH-8152 Glattbrugg bescheinigt hiermit, dass die Firma

**Pro Rohr AG
CH-3018 Bern**

mit dem nachstehend aufgeführten System die vorgegebenen Anforderungen gemäss der VSA-Richtlinie «Qualitätssicherung bei Instandsetzungs- und Sanierungsarbeiten an nichtbegehbaren Kanalisationen (QUIK)» erfüllt. Der durchgeführte Prüfumfang und die dazugehörigen Prüfergebnisse im Labor, am Testobjekt und am Rückstellmuster sowie der Nachweis der vorschriftsgemässen Qualitätssicherung entsprechen den Vorgaben der QUIK-Richtlinie, Ausgabe 2002.

Geprüftes System:

Schlauchliner „Brawollner XT“

Einsatzbereich:

Liegenschaftsentwässerung

Produktebeschreibung:

Epoxidharz, warmhärtend

Harz: Brawo I Komp. A

Härter: Brawo I Komp. B

Mischverhältnis: 3 : 1, A : B

Trägermaterial: längs- und querelastischer PET-Textilschlauch

Innenbeschichtung: PU-Folienschlauch kaschiert

Dieses Eignungsattest verpflichtet die obgenannte Unternehmung, die Vorgaben der QUIK-Richtlinie und der Normen bezüglich der gestellten Anforderungen und der Qualitätssicherung dauernd anzuwenden. Diesem Eignungsattest liegt der Prüfbericht Systembeurteilung Nr. 2017-01-3018-01 vom 30. Januar 2017 zu Grunde.

Dieses Eignungsattest wurde ausgestellt am: 30. Januar 2017

Dieses Eignungsattest gilt bis: 31. Januar 2020

**Verband Schweizer Abwasser-
und Gewässerschutzfachleute**

Stefan Hasler
Direktor

**Für die
Prüfkommission QUIK**

Hans Ulrich Gränicher
Kommissionspräsident